



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКАКУЛТУРЕЗРЕЊАНИН

Трг др Зорана Ђинђића 13рењанин, www.zrenjaninheritage.com, spomkultzr@yahoo.com
ПИБ: 103255037, Жиро-рачун: 840-857664-61, Тел/факс: 023-564 366

Број: 15-2-10/16

Дана: 01.07.2016. год.

Дана 30.06.2016. године понуђач је упутио захтев за појашњење позиција у предмеру и предрачуну конкурсне документације за јавну набавку бр 02/2016, радови на обнови ентеријера Великочекеречке штедионице:

1. На позицији бр. 6 из Демонтажних радова, да ли се обијају само плочице или и сви слојеви до носеће конструкције;
2. У позицији 4. Каменорезачки радови, предвиђена је израда новог степеника или више њих;
3. Код Молерско-фарбарских радова, позиција 1. појаснити врсту радова и очекивани резултат, у позицији 2. и 3. истих радова да ли се ради само о стругању или извести све радове који су описани у те две позиције;
4. Позиција 3. код Сувомонтажних радова, колико комада и који тип лампе се предвиђа, такође дефинисати у каквом су стању старе инсталације, каблови, прекидачи и да ли нешто треба мењати;

Благовремено достављамо одговоре:

1. У позицији бр. 6. из Демонтажних радова обијају се само плочице и замењују новим.
2. У позицији бр. 4. у Каменорезачким радовима предвиђена је само реконструкција камених степеника, попуњавање оштећених делова и делова који недостају вештачким каменом.
3. У позицији 1. у Молерско-фарбарским радовима, ради се о бојењу зидова у канцеларијском простору, без претходног глетовања; позиција 2. се односи на бојење старих прозора и врата, са свим предрадњама, а позиција 3. на бојење нове столарије.
4. Избацује се из позиције 3. У Сувомонтажним радовима замена постојећих светлећих тела новим лампама.

Комисија за ЈН 02/2016